



241613080214
有效期2030年6月10日

检测报告

报告编号: YXYL/2024-0008

样品名称: 末梢水

委托单位: 叶县国源水务有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024-08-13

叶县银龙检测技术有限公司



叶县银龙检测技术服务有限公司

检测报告

报告编号： YXYL/2024-0008

第 2 页 共 5 页

样品名称	末梢水	样品编号	20240806-003
委托单位	叶县国源水务有限公司	联系电话	15937548539
被检测单位/生产单位	\	联系电话	\
样品来源	送样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
抽样地点	胡村队部	抽/送样人	马献军 刘鑫娟
收样日期	2024-08-06	检测日期	2024-08-06~2024-08-13
检测项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、游离氯、硒、*三氯甲烷、*一氯二溴甲烷、*二氯一溴甲烷、*三溴甲烷、*三卤甲烷、*二氯乙酸、*三氯乙酸、*氯酸盐、*总α放射性、*总β放射性		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			

编制：刘鑫娟 审核：王惠娟 签发：刘鑫娟
日期：2024.8.13
叶县银龙检测技术服务有限公司
(加盖检验检测专用章)

叶县银龙检测技术服务有限公司

检 测 结 果

报告编号： YXYL/2024-0008

第 3 页 共 5 页

序号	检测项目	计量单位	检测方法/标准	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T6750.12-2023（5.2）	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T6750.12-2023（7.2）	不应检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023（4.1）	100	8
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023（9.1）	0.01	0.002
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023（12.1）	0.005	<0.0005
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023（13.1）	0.05	0.010
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023（14.1）	0.01	<0.004
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023（11.1）	0.001	0.0001
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（7.1）	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（6.1）	1.0	0.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023（8.2）	10	0.7
12	色度	度	GB/T 5750.4-2023（4.1）	15	<5
13	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023（5.1）	1	0.57
14	臭和味	\	GB/T 5750.4-2023（6.1）	无异臭、异味	无
15	肉眼可见物	\	GB/T 5750.4-2023（7.1）	无	无
16	pH	\	GB/T 5750.4-2023（8.1）	6.5~8.5	7.96
17	铝	mg/L	GB/T 5750.4-2023（4.1）	0.2	0.030
18	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023（5.1）	0.3	<0.10
19	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023（6.1）	0.1	<0.05
20	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023（7.2）	1.0	<0.05
21	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023（8.1）	1.0	<0.10
22	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（5.1）	250	11.5

服务
检测

叶县银龙检测技术服务有限公司

检 测 结 果

报告编号： YXYL/2024-0008

第 4 页 共 5 页

序号	检测项目	计量单位	检测方法/标准	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2023（5.2）	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T5750.12-2023（7.2）	不应检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	100	8
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023（9.1）	0.01	0.002
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023（12.1）	0.005	<0.0005
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023（13.1）	0.05	0.010
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.1)	0.01	<0.004
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023（11.1）	0.001	0.0001
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（7.1）	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（6.1）	1.0	0.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023（8.2）	10	0.7
12	色度	度	GB/T 5750.4-2023（4.1）	15	<5
13	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023（5.1）	1	0.57
14	臭和味	\	GB/T 5750.4-2023（6.1）	无异臭、异味	无
15	肉眼可见物	\	GB/T 5750.4-2023（7.1）	无	无
16	pH	\	GB/T 5750.4-2023（8.1）	6.5~8.5	7.96
17	铝	mg/L	GB/T 5750.4-2023（4.1）	0.2	0.030
18	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023（5.1）	0.3	<0.10
19	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023（6.1）	0.1	<0.05
20	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023（7.2）	1.0	<0.05
21	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023（8.1）	1.0	<0.10
22	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（5.1）	250	11.5

说 明

报告编号：YXYL/2024-0008

第 5 页 共 5 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起三日内提出申请，逾期不予受理。
8. 标“*”项目分包至周口银龙水质检测有限公司。证书编号：241613050004；
分包检测报告编号：ZKYL202408-B680。

叶县银龙检测技术服务有限公司
地址： 河南省平顶山市叶县九龙街道玄武大道西
李庄南水北调水厂办公楼 1-2 楼
电话： 0375-8098113